



Gestion des risques

Préparation contre les inondations : liste de contrôle

Lors de la préparation à une inondation, une liste de contrôle détaillée doit être développée indiquant l'ordre dans lequel les processus de production doivent être arrêtés et le site sécurisé. La durée nécessaire (exprimée en heures ou en jours) pour accomplir ces tâches doit être déterminée en avance afin que les actions appropriées puissent être initiées au moment opportun.

Cochez chaque tâche terminée au cours de l'étape de préparation et passez à la suivante. L'étendue de la liste de contrôle variera en fonction du type d'installation et des antécédents d'inondation. Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce qui peut être inclus dans votre liste de contrôle.

Complété	Action	Temps requis
<input type="checkbox"/>	Arrêter les processus en toute sécurité et vidanger les réservoirs ouverts de liquides inflammables ou combustibles.	
<input type="checkbox"/>	Mettre à jour les enregistrements de sauvegarde importants et les déplacer vers un emplacement non vulnérable aux inondations.	
<input type="checkbox"/>	Relocaliser ou ancrer au sol les équipements de la cour susceptibles d'être déplacés par les eaux de crue, tels que les remorques, le bois d'œuvre ou les éléments entreposés à l'extérieur. Déplacer les matériaux stockés à l'intérieur si possible.	
<input type="checkbox"/>	Réunir les fournitures et l'équipement suivants dans un endroit central et sécurisé: <input type="checkbox"/> pompes portatives et tuyaux <input type="checkbox"/> vadrouilles et raclettes <input type="checkbox"/> sacs de sable <input type="checkbox"/> éclairage de secours <input type="checkbox"/> bâches <input type="checkbox"/> pelles et haches <input type="checkbox"/> bois d'œuvre et clous/vis <input type="checkbox"/> boîtes à outils et outils électriques	
<input type="checkbox"/>	S'assurer que l'équipe d'urgence qui reste sur les lieux dispose du matériel suivant : <input type="checkbox"/> aliments non périssables <input type="checkbox"/> Équipement de premiers soins <input type="checkbox"/> Eau potable <input type="checkbox"/> Récepteurs radio/Walkie-Talkies <input type="checkbox"/> Éclairage d'urgence	
<input type="checkbox"/>	Remplir les réservoirs de carburant de la génératrice d'urgence et de la pompe à incendie.	
<input type="checkbox"/>	Inspecter tout le matériel de protection contre les incendies pour vous assurer qu'il est en service.	

Complété	Action	Temps requis
<input type="checkbox"/>	Vérifier les freins sur les grues et les ponts roulants. Les ancrer conformément aux instructions de mise hors service du fabricant.	
<input type="checkbox"/>	Placer des sacs de sable pour obturer les ouvertures vulnérables. Détourner l'eau des zones critiques telles que les trous dans les fondations, les portes et les seuils.	
<input type="checkbox"/>	Déplacez les machines, stocks et les documents importants vers des emplacements en hauteur. En connaissant l'histoire des inondations passées de la zone, des zones raisonnablement sûres peuvent être sélectionnées.	
<input type="checkbox"/>	Fermer à leur source toutes les canalisations de liquides inflammables et combustibles pour empêcher le déversement de telles substances liquides en cas de bris de tuyaux par des débris flottants. Soutenir adéquatement la tuyauterie exposée.	
<input type="checkbox"/>	S'assurer que les réservoirs au-dessus et en-dessous du sol sont correctement ancrés pour empêcher la flottaison. Remplir les réservoirs vides (avec de l'eau au besoin), et prolonger les conduits de ventilation des réservoirs actifs au-dessus du niveau d'eau maximal prévu.	
<input type="checkbox"/>	Attacher les conteneurs portables de liquides inflammables ou combustibles.	
<input type="checkbox"/>	Couper l'alimentation électrique des bâtiments exposés.	
<input type="checkbox"/>	Installer les portes / couvercles anti-inondation.	

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez, s'il vous plait, communiquer avec votre conseiller en contrôle des risques local ou visiter notre site Web au www.cnacanada.ca